



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР



Министру образования
Оренбургской области
Лабузову В.А.
г. Оренбург, ул. Постникова, 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности.**

«24» января 2011 г.

№ 3

Отделом надзорной деятельности по Соль-Илецкому району 22 декабря 2010 года проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»» расположенной по адресу: 461516 Соль-Илецкий район, с. Малопрудное, ул. Первомайская, 11. по заявлению соискателя в лице: заведующей Жабагиевой Гульсары Кальяхметовны. на право получения лицензии: осуществление образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

Здание детского сада – одноэтажное, общая площадь 200 кв.м. Стены здания кирпичные, перекрытие деревянное, кровля профилированный лист по деревянной обрешетке. Здание III степени огнестойкости. Группой компаний ОСТК (ООО «Стройсистема») произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения. Протокол испытания по контролю качества № 1260-3-10 от 05.08.2009 года. Подвальное помещение отсутствует. Принадлежность – РУО Соль-Илецкого района. Функциональное назначение зданий – образовательное.

Отопление центральное водяное.

Освещение электрическое. ООО «Соль-Илецкагропромэнерго» проведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления (протоколы № 211, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4 от 20 октября 2009 г.), результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. Изоляция электропроводов соответствует требованиям. Аппарат защиты, соответствуют потребляемым нагрузкам. Имеется устройство защитного отключения (УЗО), исправно.

Количество постоянно находящихся в помещении людей – днем 3 чел. педагогического персонала, 14 – детей, ночью – 1 охранник.

Количество эвакуационных выходов – 2. Ширина путей эвакуации (требуемая – 1,2 м., фактическая – 1,2 м.). Ширина эвакуационных дверей (требуемая – 1,2 м., фактическая – 1,2 м.). Двери эвакуационных выходов соответствуют требованиям норм. Состояние путей эвакуации соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленных точек до выхода наружу соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.

Здание детского сада укомплектовано первичными средствами пожаротушения огнетушители ОП-5 – 4 шт. Дата следующей перезарядки 10.04.13 г. Паспорт с отметкой о перезарядке имеется.

Имеется автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре 2 типа. Монтаж произведен ООО ОП «Защита», имеется лицензия ГУ ГПС на выполнение данных видов работ реестровый № 2/16261 лицензии, дата выдачи 26 мая 2006г.

Имеется договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (№ 1 от 30.12.2010 г., с ООО ОП «Защита»), имеется лицензия ГУ ГПС на выполнение данных видов работ реестровый № 2/16261 лицензии, дата выдачи 26 мая 2006г.

Площадь территории 920 кв.м. Количество въездов на территорию – 1, соответствует требованиям норм. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют. Складирование горючих материалов между зданиями и сооружениями не производится. Имеется наружное освещение. Дороги и подъезды к зданиям соответствуют. Территории от мусора и горючих материалов убирается своевременно.

Наружное противопожарное водоснабжение отсутствует.

Имеются: приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности. Ответственный прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности, план эвакуации и материальных ценностей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа с отметкой о последнем инструктаже. На объекте соблюдается противопожарный режим.

ВЫВОД: система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности образовательной деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Начальник отдела
майор внутренней службы

Исп: Гаврилин А.А.
тел: 2-61-80



А.В. Косов